

Vollerup - Ulkebøl Vandværk
Linbækvej 7
6400 Sønderborg
Att.: formand@vuv.dk

Rapportnr.: AR-13-CA-00100210-01
Batchnr.: EUDKVE-00100210
Kunde nr. CA0003937
Modt. dato: 31.07.2013

Analysereport

Prøvested: Vollerup-Ulkebøl Vandværk Ledningsnet - V20000200 / 4537002299
Udtagningsadresse: Mågevænget 10, 6400 Sønderborg
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 31.07.2013 kl. 12:25
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S USB
Analyseperiode: 31.07.2013 - 13.08.2013

Prøvemærke: Hane i køkken på plejehjem

Lab prøvenr:	10021001	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
littindhold	9.2	mg/l	5		0.1	DS/EN 25814	10
Mikrobiologi							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	16	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.018	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Prøvens smag	Normal					* Organolep	
Vandtemperatur	17.5	°C				DS 2250	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS 287	
Ledningsevne	65	mS/m			0.1	DS/EN 27888	

Batchkommentar:

Ved analysen for kimtal ved 22 °C har pladerne været inkuberet ca. 1½ døgn længere end de skulle, og resultatet kan derfor være forhøjet. Kontakt os endelig, hvis i ønsker en omprøve uden beregning.


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Kopi til:

Sønderborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Miljøafdelingen, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg

13.08.2013

Kundecenter
Tel 70224256
Rentvand@eurofins.dk


Anette Nielsen
Senior Rådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.